# Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba (EU) 626/2011

| | |
|---|---|
| Ime ili zaštitni znak dobavljača | **Hitachi** |
| Identifikacijska oznaka modela | **RAC-DJ25PHAE / RAK-DJ25PHAE** |
| Identifikacijska oznaka unutarnjeg modela | **RAK-DJ25PHAE** |
| Identifikacijska oznaka modela za uporabu na otvorenom | **RAC-DJ25PHAE** |
| Razine snage zvuka unutar prostorije (način hlađenja) | **54 dB** |
| Razine snage zvuka unutar prostorije (način grijanja) | **54 dB** |
| Razine snage zvuka vani (način hlađenja) | **61 dB** |
| Razine snage zvuka vani (način grijanja) | **61 dB** |
| Naziv rashladnog sredstva | **R32** |
| Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) rashladnog sredstva | **675,000** |
| Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675,000. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675,000 puta veći od utjecaja 1 kg CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite profesionalca. | |
| **Način hlađenja** | |
| Omjer sezonske energetske učinkovitosti (SEER) | **7,5** |
| Razred energetske učinkovitosti | **A++** |
| Godišnja potrošnja električne energije | **Potrošnja energije 117 kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.** |
| Projektirano opterećenje | **2,5 kW** |
| **Način grijanja** | |
| Sezonski koeficijent učinkovitosti (SCOP) (prosječna sezona) | **4,6** |
| Razred energetske učinkovitosti (prosječna sezona) | **A++** |
| Godišnja potrošnja električne energije (prosječna sezona) | **Potrošnja energije 751 kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.** |
| Sezonski koeficijent učinkovitosti (SCOP) (toplija sezona) | **6,0** |
| Sezonski koeficijent učinkovitosti (SCOP) (hladnija sezona) | **-** |
| Razred energetske učinkovitosti (toplija sezona) | **A+++** |
| Razred energetske učinkovitosti (hladnija sezona) | **-** |
| Godišnja potrošnja električne energije (toplija sezona) | **313 kWh/god** |
| Godišnja potrošnja električne energije (hladnija sezona) | **- kWh/god** |
| Projektirano opterećenje (prosječna sezona) | **2,5 kW** |
| Projektirano opterećenje (toplija sezona) | **1,3 kW** |
| Projektirano opterećenje (hladnija sezona) | **- kW** |

| | |
|---|---|
| Deklarirani kapacitet (prosječna sezona) | **2,2 kW** |
| Deklarirani kapacitet (toplija sezona) | **1,3 kW** |
| Deklarirani kapacitet (hladnija sezona) | **- kW** |
| Rezervni kapacitet grijanja (prosječna sezona) | **0,3 kW** |
| Rezervni kapacitet grijanja (toplija sezona) | **0,0 kW** |
| Rezervni kapacitet grijanja (hladnija sezona) | **- kW** |

**Broj upisa u EPREL:** 1984526

Model na tržištu Unije od 01/04/2022.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1984526

**Dobavljač:** JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA (Proizvođač)

**Internetske stranice:**

**Služba za korisnike:**

**Ime:** Compliance and public contact

**Internetske stranice:** http://www.jci-hitachi.com

**E-adresa:** martial.cessot@jci-hitachi.com

**Telefon:** +330481680453

**Adresa:**
Rue de Lombardie, Aktiland II 2
69800 Saint-Priest
Francuska