HYUNDAI

klimatizacija.hr

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

Naziv ili zaštitni znak		HYUNDAI
Model unutarnjeg uređaja		HRP M16MVB
Model vanjskog uređaja		HRPO-18MVB
Unutarnja i vanjska razina snage zvuka pri standardnim uvjetima	[dB]	55/63
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		6,7
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[kWh/a]	261
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju ($P_{designc}$)	[kW]	5,0
SCOP		4,0
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A+
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	[kWh/a]	1414
Toplija sezona grijanja	[kW]	-
Hladnija sezona grijanja	[kW]	-
Projektno opterećnje uređaja pri grijanju ($P_{designh}$)	[kW]	4,0
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	3,769
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	0,231
Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim [675]. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio [675] puta veći od utjecaja 1 kg CO_2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite stručnjaka.		

ALFASOL

UVOZNIK:
ALFASOL D.O.O.
Ulica kneza Branimira 189, 10040 Zagreb, Hrvatska – Croatia
Tel: 01 292 29 84; Fax: 01 292 29 84
e-mail: info@klimatizacija.hr
OIB: 40343790595
IBAN: HR3123600001102317803
www.klimatizacija.hr